

Armádní Servisní příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice

BDNO-2012/11

V Praze dne 9. 7. 2012

**Věc: Informace o závažných havarijních stavech na objektu Nad Olšinami 19-25
k 9.7.2012**

Vážení,

Zasíláme Vám informaci o závažných havarijních stavech na objektu BTC 14 Nad Olšinami 19-25. Jedná se o tyto stavy:

- Na instalačním jádru nejsou požárně odděleny jednotlivé byty, stropní předěly byly vybourány při rekonstrukci inženýrských sítí. Nasledně již nebyly provedeny. V případě požáru může vzniknout komínový efekt a nadměrné šíření požáru.
- Nejsou požárně odděleny garáže od chodeb, dále nejsou požárně odděleny sklepní prostory od prostoru chodeb a schodišť.
- Dlažba a oplechování na lodžích je degradováno. Do většiny lodžiových stropních konstrukcí prosakuje srážková voda. Již dochází k degradaci - reznutí nosné ocelové výztuže. Dochází k odskakování krycí betonové vrstvy a omítek. Hrozí nebezpečí úrazu osob a poškození majetku, který je pod těmito lodžiami.
- Atiková konstrukce je po celém obvodě oddělena podélnou vodorovnou trhlinou od stropní konstrukce 7. nadzemního podlaží.

Na tyto havarijní stavy jsme již několikrát upozornili.

S pozdravem.

ing. Petr Hušek
předseda představenstva

Bytové družstvo Nad Olšinami 19-25
Nad Olšinami 19, 100 00 Praha 10
kontakt:
e-mail: b.d.nadolsinami@seznam.cz
tel.: 603 886 937